

Objectifs :

- Remettre son dispositif de désenfumage en état normal, suite à un enclenchement volontaire ou intempestif.

Public :

Personnel de l'établissement, quel que soit son poste ou grade. Pas de pré requis.

Modalités :

Durée : 2 h30, selon connaissances existantes

Groupe de 8 à 12 personnes

Intra Entreprise

Validation :

Validation pratique des gestes techniques / Feuille d'émargement / Questionnaire de satisfaction

Approche et moyens pédagogiques

- Rappel des principes de sécurité désenfumage.
- Questionnements du formateur.
- Echanges avec les participants.
- Manipulation des équipements.

Partie théorique (30 minutes, à adapter selon cahier des charges)

- Rappel de la réglementation en vigueur (ERP, ERT, code de l'habitation, etc...).
- Rappel des obligations à entretenir les installations.
- Présentations des différents systèmes d'ouvertures.
- Présentations des différents systèmes de commandes.

Partie pratique (2h00, à adapter selon cahier des charges)

- Déclenchement des désenfumages.
- Manœuvres d'exploitation courantes suite à un enclenchement volontaire.
 - Recherche et identification de la cause.
 - Réarmement des systèmes.
 - Fermetures des trappes.

Cette partie pratique se fait directement en intervention sur site afin que les utilisateurs se familiarisent avec leurs installations.